ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

TÜV SÜD
Product Service

Certyfikat zgodności

Nr. D 099567 0051 Rev. 00

Posiadacz certyfikatu:

AISWEI New Energy Technology (Jiangsu) Co., Ltd.
Nr. 198 Xiangyang Road
215011 Suzhou
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt:

Prostownik
Falownik sieciowy PV

Niniejszy certyfikat zgodności potwierdza zgodność z wymienionymi normami w formie dobrowolnej. Dotyczy wyłącznie próbki dostarczonej do badania i certyfikacji i nie poświadcza jakości ani bezpieczeństwa produktów seryjnych. Szczegółowe informacje zobacz: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu : 704092007402-00

Data: 2020-12-04

(Zhengdong Ma)

Niniejszy certyfikat to tłumaczenie, w razie wątpliwości obowiązuje angielska wersja oryginalna.

TÜV®

A4 / 07.17

TÜV SÜD ◆ ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

Certyfikat zgodności
Nr. D 099567 0051 Rev. 00

Model(e): **ASW15K-LT, ASW20K-LT.**

Parametry:

Nazwa modelu	ASW15K-LT	ASW20K-LT
Parametry wejściowe PV:		
Maks. napięcie wejściowe:	1000 Vd.c.	
Zakres napięcia MPP:	150-950 Vd.c.	
Maks. prąd wejściowy:	24 Ad.c. / 12 Ad.c.	24 Ad.c. / 24 Ad.c.
Isc PV(absolutne maks.):	36 Ad.c. / 18 Ad.c.	36 Ad.c. / 36 Ad.c.
Parametry wyjścia AC:		
Napięcie znamionowe sieci:	3/N/PE~, 230/400 Va.c.	
Częstotliwość znamionowa sieci:	50 Hz	
Maks. stały prąd wyjściowy:	25 Aa.c.	32 Aa.c.
Znamionowe wyjściowa moc czynna:	15 kW	20 kW
Maks. wyjściowa moc pozorna:	15 kVA	20 kVA
Regulowany kos (Ø):	0,8ind…0,8cap	
Inne:		
Zakres temperatury roboczej:	-25℃ ...+60℃	
Klasa ochrony:	I	
Stopień ochrony:	IP65	
Kategoria przepięcia:	II(PV), III(zasilanie)	

Przetestowany zgodnie z: EN 50549-1:2019/AC:2019

Niniejszy certyfikat to tłumaczenie, w razie wątpliwości obowiązuje angielska wersja oryginalna.

TÜV®

A4 / 07.17